



АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2026 № 418
г. Катайск

Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих/теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Катайского муниципального округа»

В соответствии с Уставом Катайского муниципального округа Курганской области, Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», и в целях организации своевременной подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы Катайского муниципального округа к отопительному сезону 2026-2027 гг., рациональному использованию бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих/теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Катайского муниципального округа согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Катайского муниципального округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Катайского муниципального округа Курганской области.

Глава Катайского муниципального округа
Курганской области

В.А. Лебедев

Приложение №1

к постановлению от 03.07.2026 № 418 «Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих/теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Катайского муниципального округа»

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих/теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Катайского муниципального округа

1. Общие положения

1. Программа проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Катайского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила обеспечения готовности и Порядок обеспечения готовности), содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и графики проведения оценки готовности и оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду объектов проверки.

1.2. Программа проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Катайского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее - Программа) утверждается председателем комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на текущий календарный период.

II. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, согласно приложению № 1 к Программе.

2.2. Объекты социальной сферы и прочие социально значимые потребители тепловой энергии, указанные в приложении № 3 к Программе.

2.3. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами, согласно приложению № 5 к Программе.

III. Полномочия комиссии по проведению оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Катайского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов, права и обязанности членов комиссии

3.1. Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Катайского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее - Комиссия) создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Катайского муниципального округа к работе в отопительном периоде 2026 - 2027 годов.

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Катайского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее - Программа), утвержденную заместителем председателя комиссии.

3.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Порядок проведения оценки обеспечения), иными муниципальными правовыми актами.

3.4. Основными задачами Комиссии являются:

- осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии, установленных главой I, II Порядка проведения оценки обеспечения готовности, в соответствии с Программой;

- оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду (приложение № 11 к Программе).

3.5. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Администрации муниципального округа, организаций и предприятий муниципального округа необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить предложения для решения вопросов, находящихся в компетенции Администрации муниципального округа, в соответствии с возложенными на Комиссию задачами и функциями.

3.6. Комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители Администрации муниципального округа, подведомственных учреждений Администрации муниципального округа, единых теплоснабжающих организаций муниципального округа, Департамента государственного жилищного и строительного надзора Курганской области (в части проверки обеспечения готовности многоквартирных жилых домов), Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор).

3.7. Председатель Комиссии:

- утверждает Программу и План работы Комиссии;
- осуществляет общее руководство Комиссией;
- назначает заседания Комиссии и определяет их повестку дня;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на Комиссии;
- подписывает акты и паспорта готовности объектов проверки.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель

3.8. Секретарь Комиссии:

- готовит документы для рассмотрения на заседании Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.
- уведомляет о решениях Комиссии заинтересованных лиц и

контролирующих органов.

3.9. Члены Комиссии:

- изучают представленные материалы;
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;
- проверяют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- вносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

3.10. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;
 - выполнять поручения комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации;
- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии;
 - лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.

IV. Работа Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

4.1. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения,

4.2. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности юридических лиц,

определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности подведомственных объектов оценки обеспечения готовности.

4.3. Проверка готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального округа осуществляется Комиссией посредством документарной проверки материалов, направленных в комиссию профильными комиссиями, созданными по направлениям деятельности для каждой группы объектов проверки (далее - профильная комиссия).

4.4. Состав профильной комиссии по каждой категории объектов проверки утверждается распоряжением Главы Катайского муниципального округа.

4.5. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

4.6. В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Порядок) равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

4.7. В отношении потребителей тепловой энергии, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения на основании документов, представленных в Комиссию. В случае расхождений между сведениями, представленными в Комиссию потребителями и данными теплоснабжающей организации, у юридических лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

4.8. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду представлены в приложениях № 2, № 4, № 6 к Программе.

V. Результаты проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду,

5.1. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте,

который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 11 к Программе.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности, в соответствии с приложением № 12,13 к Программе. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности, в оценочном листе акта не отражаются, но при этом оформляется акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта (приложение № 10 к Программе) и приложение к акту технической готовности теплотребляющей энергоустановки (приложение № 11).

5.2. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

5.3. Срок составления акта определяется исполняющим полномочия Главы Катайского муниципального округа, исходя из климатических условий, но не позднее 01 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

5.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендованному образцу, приведенному в приложении № 12 к Программе, по каждому объекту по направлениям деятельности и подписываются заместителем главы Катайского муниципального округа по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи.

5.5. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых и управляющих организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей таких организаций о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Программой.

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

6.

Приложение № 2
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей
тепловой энергии,
осуществляющих деятельность на
территории Катайского
муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Катайского муниципального округа, в
отношении которых проводится проверка готовности к отопительному
периоду 2026-2027 года

	Объекты, подлежащие проверке			
1.	Теплоснабжающие/теплосетевые, организации Катайского муниципального округа			
№ п. п.	Наименование организации	ИНН	Кол-во котельных (штук)	Установленная мощность, (Гкал/ч)
1.1.	ООО «Коммунальщик»	4509005601	3	5,92
1.2.	ООО «Грант»	4509006002	9	3,47
1.3.	МКП «Ларга»	4500010004	3	46,57

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

Приложение № 3
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей
тепловой энергии,
осуществляющих деятельность на
территории Катайского
муниципального округа

ГРАФИК
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-
2027 года, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Катайского муниципального округа

№№ п/п	Наименование организации	Дата проведения проверки	Дата выдачи паспорта
1.	ООО «Коммунальщик»	16.09.2026- 30.09.2026	13.10.2026
2.	ООО «Грант»	16.07.2026- 01.09.2026	13.10.2026
3.	МКП «Ларга»	16.09.2026- 30.09.2026	13.10.2026

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

Приложение № 4
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей
тепловой энергии,
осуществляющих деятельность на
территории Катайского
муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ

**Объектов социальной сферы и прочих социально значимых потребителей
тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Катайского
муниципального округа, в отношении которых проводится проверка
готовности к отопительному периоду 2026-2027 года**

	Учреждения социальной сферы Катайского городского округа:		
№ п.п.	Организация	ИНН	Адрес
2.1.	ГБУ «Катайская центральная районная больница»		
2.1.1.	ГБУ «Катайская центральная районная больница»	4509000995	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул Матросова, д. 80
2.2.	Управление образования Администрации КМО		
2.2.1.	МУ "Управление образования Администрации Катайского муниципального округа"	4500009506	641700, Курганская область, Катайский р-н, г Катайск, ул Ленина, д. 210
2.2.2.	МБОУ КСОШ № 1	4509003795	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул 30 лет Победы, д. 7
2.2.3.	МКДОУ «Детский сад Березка»	4509003273	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул Королева, д. 3
2.2.4.	МКДОУ «Детский сад Солнышко»	4509003509	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, Заводская ул, д. 2а
2.2.5.	МКДОУ «Детский сад Сказка»	4509003273	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул Королева, д. 3

2.2.6.	МКДОУ «Детский сад Родничок»	4509003450	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул Акулова, д. 6
2.2.7.	МБДОУ «Детский сад «Мечта»	4506006974	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул Юдина, д. 22
2.2.8.	МБОУ СОШ № 2	4509003354	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, Советская ул, д. 1
2.2.9.	МКОУ «Боровская СОШ»	4509003192	641709, Курганская область, Катайский район, село Боровское, ул Ленина, д. 1
2.2.10.	МКОУ «Верхнеключевская СОШ»	4509003837	641712, Курганская область, Катайский район, село Верхнеключевское, Школьная ул, д. 6
2.2.11.	МКОУ "Верхнетеченская СОШ"	4509003386	641724, Курганская область, Катайский район, село Верхняя Теча, ул Мира, д. 45
2.2.12.	МКОУ «Ильинская СОШ»	4509003178	641720, Курганская область, Катайский район, село Ильинское, Комсомольская ул, д. 1
2.2.13.	МКОУ «Шутихинская СОШ»	4509003298	641723, Курганская область, Катайский район, село Шутихинское, ул Мира, д. 11
2.2.14.	МБУ ДО «Катайская спортивная школа»	4509003080	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул Матросова, д. 79а
2.3.	Отдел Культуры Администрации Катайского Муниципального округа Курганской области:		
2.3.1.	МБУ ЦРК "Берегиня"	4509004478	641700, Курганская область, Катайский р-н, г Катайск, ул Ленина, д. 184
2.3.2.	МБОУДО "Катайская ДШИ"	4509004911	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул 30 лет Победы, д. 4
2.3.3.	МБУК "Катайская МЦБ"	4509004372	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул 30 лет Победы, д. 5
2.3.4.	МУК "Катайский краеведческий музей"	4509004654	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул Ленина, д. 229
2.3.5.	Отдел Культуры Администрации Катайского муниципального округа Курганской области	4500009464	641700, Курганская область, Катайский р-н, г Катайск, ул 30 Лет Победы, д. 4
2.4.	Прочие потребители тепловой энергии.		

2.4.1.	КМКУ «Северное»	641709, Курганская область, Катайский р-н, с Боровское, ул Ленина, д. 3
2.4.2.	КМКУ «Восточное»	641720, Курганская область, Катайский р-н, с Ильинское, Комсомольская ул, д. 10
2.4.3.	КМКУ «Центральное»	641710, Курганская область, Катайский р-н, с Ушаковское, ул Ленина, д. 57
2.4.4	ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум»	641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, ул Матросова, д. 81

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

Приложение № 5
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей
тепловой энергии,
осуществляющих деятельность на
территории Катайского
муниципального округа

ГРАФИК

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 года, объектов социальной сферы и прочих социально значимых потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Катайского муниципального округа

№№ п/п	Наименование организации (количество объектов)	Дата проведения проверки	Дата выдачи паспорта готовности
	Потребители тепловой энергии - (27)		
	ГБУ «Катайская центральная районная больница»	10.09.2026- 12.09.2026	15.09.2026
	Управление образования администрации - (14)	10.09.2026- 12.09.2026	15.09.2026
	Отдел Культуры Администрации Катайского муниципального округа Курганской области: (5)	10.09.2026- 12.09.2026	15.09.2026
	Прочие потребители тепловой энергии (4)	10.09.2026- 12.09.2026	15.09.2026

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

Приложение № 6
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-
2027 годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей
тепловой энергии,
осуществляющих деятельность
на территории Катайского
муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ

Управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Катайского муниципального округа, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2026-2027 года

3.	Жилищный фонд			
	УК	ИНН	Кол-во домов	м ²
3.1	ООО «Городская управляющая компания»	4509005111	27	4291,4
3.2.	ООО «Ремжилсервис»	4509005584	61	38596,5
3.3.	ТСЖ №11	4509002537	1	2795.8
3.4.	ТСЖ «Самстрой»	4509006595	1	4440.9
3.5.	Непосредственное управление	-	18	15501,2

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

Приложение № 7
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей
тепловой энергии,
осуществляющих деятельность на
территории Катайского
муниципального округа

ГРАФИК

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 года, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Катайского муниципального округа

№№ п/п	Наименование организации (количество объектов)	Дата проведения проверки	Дата выдачи паспорта готовности
	ООО «Городская управляющая компания»	01.09.2026г.	15.09.2026
	ООО «Ремжилсервис»	02.09.2026-	15.09.2026
			15.09.2026
			15.09.2026
	Непосредственное	08.09.2026-	15.09.2026

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

Приложение № 8
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей
тепловой энергии,
осуществляющих деятельность на
территории Катайского
муниципального округа

AKT N

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к
отопительному периоду 20___/20___ гг.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплopotребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20 /20 гг.:

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

N п/п	Объект	Адрес объекта

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду

теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Участники комиссии:

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» _____ 20___ г. _____/_____

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение к акту технической готовности теплотребляющей
энергоустановки объекта к отопительному периоду /20 гг

N	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны	Выявлены замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечания
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок			
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их			
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения			
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой			
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также			
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и			
8.1	Наличие и работоспособность приборов учета			
8.2	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии			
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения			
10	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности			

11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией			
12	Плотность оборудования тепловых пунктов			
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов			
14	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность			
15	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий			
16	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта			

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация

Потребитель _____

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

Приложение № 9
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей
тепловой энергии,
осуществляющих деятельность на
территории Катайского
муниципального округа

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ/ГГ

_____ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная

_____ (форма документа и его реквизиты, которым
образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от " "20__ г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа,
проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с " "20__ г. по " "20__ г. в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения
готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности) Оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: Оценочный лист

на_ л. в 1 экз.

а

1. для расчета
индекса
готовности к

(объект оценки
обеспечения
готовности)

на_ л. в 1 экз.

2. Оценочный лист
для расчета
индекса
готовности к
отопительному
периоду

3. Оценочный лист
для расчета
индекса

(объект оценки
обеспечения
готовности)

на_ л. в 1 экз.

готовности к
отопительному
периоду

Председатель комиссии: _____

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» _____ 20___ г.

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

**ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ**

/ гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности
к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от N.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего
комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду)

И.о. управляющего делами – руководителя
Аппарата Администрации Катайского
муниципального округа

Ю.М. Денщикова

Приложение № 11
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей
тепловой энергии,
осуществляющих деятельность на
территории Катайского
муниципального округа

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья,
жилищных кооперативов

Наименование организации _____

Адрес теплопотребляющей установки:

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателя готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием)
		•	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			Ипотр Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил.		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	К закон о тепл.	Кзакон о тепл Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж *0,15+ Кучет * 0,02		

	теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных показателем							-
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации и теплопотреб- ляющих установок в соответствии и с требованиям и безопасност и	0,8	Кбезопас	Кбезопасн ТС * 0 3 1 ТкпрОМЫ В V,-' 1 + Кгидр * 0,3 1 + Карм *0,01 + Кота *0,01 + Киспыт *		

1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	--	--	------	---------	-------------------------------	--	--

		тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 < 1 > (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)						
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0.01	Карм	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	---	---	------	------	-------------------------------	--	--

		теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих ' неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности),	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	К отв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	---	---	------	-------	-------------------------------	--	--

1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	Киспыт	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
-------	--	--	---	------	--------	---------------------------------------	--	--	--

1.1.6		Организационно распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае	0,01	К перечень	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	--	---	------	------------	---------------------------------------	--	--

		соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	эксплуатаци и опо				■=	
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К экспл/произ в. INSTR	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	К паспорт. тепл. пункт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	---	--	------	------------------------	-------------------------------	--	--

1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	К шт.	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	---	--	------	-------	---------------------------------------	--	--

1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	К регул. темпер	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
--------	--	---	---	------	-----------------	-------------------------------	--	--

1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	К режим	К режим К врез * 0,5 + К тех. готов * 0,5		
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	К врез	Наличие - 1 Отсутствие - 0	■	

1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к	0,5	К-тех тотов	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	--	---	-----	-------------	---------------------------------------	--	--

		осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	отопительном у периоду						
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	К задолж.	К 1ЭДОЛЖ Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95		
1.3.1		Копии заключенных договоров . теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	К договор.	Наличие 1 Отсутствие - 0		

1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Ксвер	Наличие - 1 Отсутствие - 0 '		
-------	--	---	---	------	-------	---------------------------------	--	--

1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	Ку чет	Кучет Кпровер.уз .уч * 0,5 + Кпровер.ки п * 0,5		
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кпровер.уз.уч	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.4.2		Акты проверки контрольноизмерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	К провер. кип	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	---	---	-----	---------------	-------------------------------	--	--

2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта И Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	К жил. фонд	К жил. фонд ' К контур * 0,7 + К дезинф * 0,3		
---	---	--	--	------	-------------	--	--	--

2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	Кконтур	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	--	---	--	-----	---------	-------------------------------	--	--

2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего	0,3	К дезииф.	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	--	--	--	-----	-----------	---------------------------------------	--	--

		безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности и при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	К газ	К газ. Кд ы м. вент *0,5 + К догов. тех. Обсл.* 0,5		
---	--	---	---	------	-------	---	--	--

3.1			Показатель наличия акта обследовани я дымовых и	0,5	К дым. вент	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	--	--	---	-----	-------------	-------------------------------------	--	--

	коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)		вентиляцион ных каналов многокврти рных домов перед отопительн ым периодом					
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомово го газового оборудования в многоквартир ном доме	0,5	К до го. в те. х. обл.	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

4	Обеспечить выполнение в . установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К предп.	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется
---	---	---	--	------	----------	-------------------------------	----------------

безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов"(далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20,	пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)							
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	К план	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

И.о. управляющего делами – руководителя Аппарата
Администрации Катайского муниципального округа

Ю.М. Денщикова

Приложение № 12
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов
теплоснабжающих/теплосетевых
организаций и потребителей

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование организации

Адрес теплоснабжающей установки

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{тсо} = K_{закон о тепл.} * 0,9 + K_{предп} * 0,05 +$		

1	Выполнить требования, установленные <u>частью 4</u> статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении)		Показатель выполнения требований Федерального закона о	0,9	К закон о тепл.	К закон о тепл. К функ. * 0,05 + К режим. Налад. * 0,01 + К качест. * 0,01 +		
---	---	--	--	-----	-----------------	--	--	--

	(подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):		теплоснаб жении			Ккоммучет * 0,01 + Ккач.строит * 0,25 + Кнадеж * 0,65 + Крезерв * 0,01 + Кпорядок *		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	К функц	Кфункц = Кшт* 0,1 + Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * ОД + Кэсп/произв . инстр * 0,1 + Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * ОД + Ктрен * 0,1		

1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое	Показатель наличия персонала, осуществля ющего функции эксплуатац ионной, диспетчерс кой и	од	К шт.	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	--	---	----	-------	----------------------------------	--	--

		обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов					
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	ОД	К согл.	Ксогл = $N_{corn} / N_{cero\ PCO}$ в системе т/сн		
1.1.3.								

1.1.4		Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения		КГсогл	Фактическое значение		
1.1.5			Количество организаций всего в системе		Несеро РСО в системе т/сн	Фактическое значение		

			теплоснабже ния					
1.1.6		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <u>раздела</u> <u>15</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положение о диспетчерско й службе или распорядител ьный документ организации о назначении ответственно го за диспетчерско е управление	0,1	К дисп.	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.7		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО),	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного	0,1	К перечень	К перечень = К перечень ОП О * 0,5 + К перечень не ОПО * 0,5		
-------	--	--	--	-----	------------	--	--	--

		разработанного в соответствии с <u>пунктом 278</u> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО,	оборудования		-	■=		
1.1.8.		разработанного в соответствии с <u>пунктом 2,8.2</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации и котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации и ОПО	0,5	К перечень ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		разработанного в соответствии с <u>пунктом 2,8.2</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К перечень не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.10		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта	Показатель наличия эксплуатации	0,1	К экспл/про изв. INSTR	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
--------	--	---	---------------------------------	-----	------------------------------	-------------------------------	--	--

		<u>2.8.4</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, <u>363</u> и <u>364</u> Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	онных инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

1.1.12		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), <u>пунктом 2.3.23</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и(или) копии	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в	0,1	К знаний	К знаний = К провзн. не ОПО * 0,5 + К провзн. ОПО * 0,5		
--------	--	---	---	-----	----------	---	--	--

		проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <u>пунктом 238</u> Правил промышленной	области промышлен ной безопасност и работников и руководите лей					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

1.1.1 3		безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <u>Правилами</u> технической эксплуатации и электроустановок потребителей. Правилам	0,5	Кпров зн не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
------------	--	--	---	-----	-----------------	-------------------------------	--	--

			энергоуста новок					
1.1.14			Показатель наличия удостовере ний о допуске к самостояте льной работе обслужива ющего персонала или протоколов проверки знаний в области промысле нной безопаснос ти работников , и руководите лей, предусмор енных	0,5	Кпров зн ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.15	-	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <u>статьей 10</u> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"(далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель , наличия документов , подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Кобуч	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
--------	---	--	---	-----	-------	-------------------------------	--	--

1.1.16	Установленные пунктами <u>2.1.2, 2.1.3</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные <u>пунктом 228</u> Правил промышленной безопасности при использовании	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную	0,1	Котв	$\text{Котв} = \text{Котв неОПО} * 0,5 + \text{Котв ОПО} * 0,5$		
--------	--	--	-----	------	---	--	--

		оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

1.1.17			Показатель наличия организац онно- распорядит ельные документы организац и о назначении ответствен ных лиц за безопасну ю эксплуатац ию тепловых энергоуста новок для объекте в, не	0,5	Котв неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
--------	--	--	---	-----	---------------	----------------------------------	--	--

			отнесенны х к ОПО					
1.1.18			Показатель наличия организац онно- распорядит ельных документо в организац и о назначении ответствен ных лиц за безопасну ю эксплуатац ию оборудован ия под давлением и ответствен ных за осуществле ние производст венного контроля при	0,5	Котв ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.19		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок	Показатель наличия утвержден	0,1	Кохр .труд а	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
--------	--	---	------------------------------	-----	--------------	-------------------------------	--	--

		производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	ых инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

1.1.20		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоавар	0,1	.Ктрени	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
--------	--	---	---	-----	---------	-------------------------------	--	--

		тренировок(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	ционных тренировок				-	■=
1.2		Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой	0,01	Крежим.налад	Крежим.налад Ктемп.граф * 0,5 + Крежимжарт * 0,5		
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Ктемп.граф	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержде иные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической	Показатель наличия технически х отчетов о проведении и режимно-наладочны х испытаний объектов теплоснаб ж ения, утвержден	0,5	Крежим.ка р т	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за волно-	Показатель обеспечения качества теплоносит е лей	0,01	Ккачест	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)				а		•
1.4		Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Ккомм.учет	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)						
1.5		Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также . акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии),	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и	0,25	Ккач.строит	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	-	реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.23 пункта 9 Правил)				»		
1.6		Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	К надеж	$ \begin{aligned} &K_{\text{надеж}} = K_{\text{освид}} * 0,01 + \\ &K_{\text{обслед}} * 0,05 + \\ &K_{\text{дым. труб}} * 0,05 + K_{\text{испыт}} * 0,01 + \\ &K_{\text{гидр}} * 0,4 + K_{\text{шурф}} * 0,01 + \\ &K_{\text{очист. промыв}} * 0,4 + K_{\text{электр. сопр}} * 0,01 + K_{\text{насос стан}} * 0,01 + \\ &K_{\text{топл}} * 0,03 + K_{\text{матер}} * 0,01 + \\ &K_{\text{страх}} * 0,01 \end{aligned} $		

1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейн	0,01	К освид	К освид = Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5		
-------	--	---	--	------	---------	--	--	--

		отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности	установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего о под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

		оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и						
1.6.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с	0,5	К освид не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

			продлении срока эксплуатаци и и					
1.6.1. 2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудован ия о проведения техническо м освидетельс твовании, гидравличес ком испытании, экспертизы промышлен ной безопасност и, настройки и регулировк и предохрани тельных клапанов с выводами о продлении	0,5	К освид. ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	К обслрд	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	---	---	------	----------	-------------------------------	--	--

1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаменте в, мониторинг ом деформации , проверок вертикальност и, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры	0,05	К дым. труб	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	--	---	------	-------------	-------------------------------	--	--

			дымовых труб	•»				
						В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым. труб принимается равным 1.		

1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний утвержденным руководителем)	0,01	К испыт.	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	--	--	------	----------	-------------------------------	--	--

		тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	лем (техническим руководителем) организации на максимальную температуру проведения испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		-	тепловых сетей					
						В случае, если организация не владеет и не эксплуатирующего тепловые сети, К испыт. принимается равным 1.		
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	К гидр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
						В случае, если на объекте		

						оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в	0,01	К шурф	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

				-		В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном		
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12. 18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия. актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	К очист. про мыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с	Показатель наличия актов измерений удельного	0,01	К электр. Соп.	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-------	--	---	--	------	-------------------	----------------------------------	--	--

		требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	электрического сопротивления грунта и потенциале в блуждающих токов					
						В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети,		
1.6.9		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	К насос. стан	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.10		Копии договора (договоров)(за исключением охраняемой законом тайны) поставки	Показатель наличия запаса топлива, не	0,03	К топл	Ктопл = Кдогтопл * 0,5		
--------	--	--	--	------	--------	------------------------------	--	--

		основного топлива, заключенного "(заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за	менее, утвержденных нормативов в запасов топлива			+ К запаст * 0,5		
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

1.6.10 .1			Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключённого (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	К догтопл	К догтопл = 1, если подтвержден о наличие договоров К догтопл = 0, если не подтвержден о наличие договоров		
1.6.10 .2			Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	К запаст.	К запаст =1, если Запасфакт >= Запаснормат Кзапаст = 0, , если Запасфакт < Запаснормат		

1.6.10 .2.1			фактически й объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас факт.	фактическое значение		
----------------	--	--	---	---	----------------	-------------------------	--	--

1.6.1 0.2.2			утвержден ный нормативн ы й объем запаса топлива, тыс. т		Запарнорм ат	фактическое значение		
----------------	--	--	--	--	-----------------	-------------------------	--	--

1.6.1 1	о	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	Кматер	Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100		
------------	---	--	--	------	--------	---	--	--

		утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)						
1.6.1 1.2				-	% наличия запас мат факт по инвентар.	Фактическое значение		

1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Кстрах	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
--------	--	---	--	------	--------	-------------------------------	--	--

		подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной		*				
1.7	•	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов	Показатель наличия разрешени я на допуск в . эксплуатац ию энергоприн имающих установок потребител ей электричес кой энергии, объектов по производст ву электричес кой	0,01	К резерв	Наличие - 1 Отсутствие - 0	•	

		отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	ляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

1.8		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или _	Показатель наличия порядка. (плана) действий по ликвидации и последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	К порядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	--	--	--	------	-----------	-------------------------------	--	--

		предусмотренные пунктом 3 86 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2		Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К предп.	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется
---	--	---	--	------	----------	-------------------------------	--	----------------

		энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях,						
3		План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	К план.	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

И.о. управляющего делами – руководителя Аппарата
Администрации Катайского муниципального округа

Ю.М. Денщикова