



АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2026 №494
г. Катайск

**О внесении изменений в постановление Администрации
Катайского муниципального округа от 23.07.2026 г. № 486 «Об
утверждении технического задания по разработке
инвестиционной программы в сфере водоснабжения МКП
«АкваСервис» на 2026-2028 гг.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Катайского муниципального округа от 23.07.2026 г. № 486 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы в сфере водоснабжения МКП «АкваСервис» на 2026-2028 гг.» изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Катайского муниципального округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Катайского муниципального округа.

Глава Катайского муниципального округа
Курганской области

В.А. Лебедев

Приложение
к постановлению Администрации
Катайского муниципального округа
от 31.07.2026 № 494
о внесении изменений в постановление
от 23.07.2025 г. № 486 «Об утверждении
технического задания по разработке
инвестиционной программы в сфере
водоснабжения МКП «АкваСервис» на
2026-2028 гг.»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения МКП «АкваСервис» на 2027-2029гг.

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения МКП «АкваСервис»;

стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению.

Задачи:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

2. Основные требования к инвестиционной программе:

2.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию.

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2027 по 2029 годы в целях соблюдения действующего законодательства в области водоснабжения в коммунальном комплексе.

2.3. Приоритеты развития и реконструкции системы водоснабжения МКП «АкваСервис» предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых объектов системы водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», и требования СП.

3. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:

3.1. Показатели технического состояния системы водоснабжения:

- Доля проб ветхих, подлежащих замене сетей.

3.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- бесперебойность поставки товаров и услуг.

4. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – МКП «АкваСервис».

6. Основные мероприятия инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятий	Адрес объекта	Срок Выполнения
1	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Марии Лагуновой от дома № 2 б до дома № 4	Укладка водопроводной трубы ПНД диаметром 63 мм, 50,35 м. открытым способом	г.Катайск	2027-2029 гг.

7. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

7.1. Инвестиционная программа должна включать мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, соответствующей утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов.

Мероприятия инвестиционной программы должны привести к достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности, а также плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в

результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представленных в разделе 8 настоящего технического задания.

7.2. Разработанная инвестиционная программа должна содержать:

- а) паспорт инвестиционной программы;
- б) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
- в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующей на начало реализации инвестиционной программы;
- г) график реализации мероприятий инвестиционной программы;
- д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;
- е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
- ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
- з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- и) перечень установленных в отношении объектов централизованной системы водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;
- к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, централизованных системы холодного водоснабжения:

№	Показатели	ед. изм.	2027 год	2028 год	2029 год
Показатели технического состояния системы водоснабжения					
1.	Доля проб ветхих, подлежащих замене сетей.	%	27,4	27,15	27,1
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.	Бесперебойность поставки товаров и услуг	Час. / день.	24	24	24

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
2027-2029гг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Текущее значение	2027 год	2028 год	2029 год
1.1. Показатели качества питьевой воды						
1.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-
1.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-
1.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
1.2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0.96	0.929	0.897	0.865
1.3. Показатели энергетической эффективности						
1.3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-
1.3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб.м	-	-	-	-
1.3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/ куб.м	-	-	-	-

Основные характеристики мероприятий инвестиционной программы

[illegible]

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Местоположение	Срок выполнения	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности						
				Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов										
1.1	не предусмотрено									
II.Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов										
2.1	не предусмотрено									
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов										
3.1	Реконструкция наружных сетей водопровода	по ул.Марии Лагуновой от дома № 2 до дома № 4	2027-2029гг	-	-	-	-	-	-	-
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.										
4.1	не предусмотрено									
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения										
5.1	не предусмотрено									
VI. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации										
6.1	не предусмотрено									
6.2	не предусмотрено									
VII. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз										

техногенного, природного характера и террористических актов										
7.1	не предусмотрено									

Управляющий делами -
руководитель Аппарата Администрации
Катайского муниципального округа

Е.И. Бородай