

Решение № 4/3

комиссии Администрации Катайского муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

26 мая 2026 года

г. Катайск

Обсуждаемый вопрос: «О весенней проверке и приведении в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а также обеспечением безводных районов наружным противопожарным водоснабжением на территории Катайского МО».

По данному вопросу выступил начальник 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Никифоров Александр Сергеевич.

Никифоров А.С. довел информацию о состоянии противопожарного водоснабжения в районе выезда 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области.

Доложил, что на территории Катайского МО всего 231 водоисточник (61 – город, 173-округ).

№ п/п	Вид источника	Все го	Ис-правно	Неисправно		Необходимо построить в соответствии норм	При-мечание
				Всего неис-правно	Забор воз-можен		
1	Пожарный гидрант (ПГ):	152	149	3	-	-	-
1.1	На объектовой сети	12	12	-	-	-	-
1.2	На городской сети	36	33	3	-	-	-
1.3	В сельской сети	104	104	-	-	-	-
2	Пожарный водоем (ПВ)	42	42	-	-	-	-
3	Природный водоем	27	27	-	-	-	-
3.1	Пирсов на них	26	26	-	-	-	-
3.2	Устройства для забора воды в зимнее время	-	-	-	-	-	-
4	Водонапорная башня	10	10	-	-	-	-
5	Промышленные сооружения	-	-	-	-	-	-
6	Итого:	231	228	3	-	-	-

Заслушав информацию начальника 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Никифорова Александра Сергеевича, комиссия Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Начальникам территориальных отделов в пределах своей компетенции:
 - обеспечить исправное состояние противопожарного водоснабжения.
 - организовать работу по устранению замечаний, выявленных при проверках источников наружного противопожарного водоснабжения;
 - провести профилактические мероприятия, такие как промывка и прочистка сливных отверстий, очистка колодцев и камер от грязи и т.д.;

- разместить координатные таблички и указатели к источникам противопожарного водоснабжения.
- обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения
- организовать контроль по устранению замечаний, выявленных при проверках.
- рассмотреть вопросы финансирования действующих целевых программ, которыми предусмотрено выделение средств на строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО;
- оборудовать места заправки водой и подъездов к ним с определением ответственных лиц за их содержание, водонапорные башни, водоемы, котельные).

2. Начальнику КМКУ «Городской территориальный отдел», директору МКП «АкваСервис»:

- восстановить из-под асфальта ПГ№27 К-150 мм по адресу г. Катайск ул. Ленина, 181 (перекресток ул. Ленина-ул. Ватагина);
- ПГ№22 К-100 по адресу г. Катайск ул. 30 лет Победы 30 списать и переподключить к другому ПГ, либо установить новый ПГ;
- исправить ПГ у реабилитационного центра по адресу г. Катайск ул. Степанова, 26.

2.1. сформировать карту пожарных гидрантов;

2.2 обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения;

2.3. продолжить работу по установке указателей противопожарного водоснабжения в городе Катайске;

2.4. в безводных районах в п. Одино привести в соответствие спуск к оборудованному пирсу, в п. Савино смонтировать новый пирс;


2.5 два раза в год весной и осенью проводить проверку источников наружного противопожарного водоснабжения с занесением записей в журнал проверок.

срок исполнения: до 1 сентября 2026

3. Информацию о проделанной работе предоставить в ПСЧ №26 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Курганской области и комиссию Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности до 2 сентября 2026 г.


4. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на начальника отдела ГО и ЧС Администрации Катайского МО (Поткина Е.Г.)

И.о. председателя комиссии Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности



С.Н. Петровских

Секретарь комиссии Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности



Е.Г. Поткина