

## Решение № 9/4

комиссии Администрации Катайского муниципального округа по  
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности

07 ноября 2023 года

г. Катайск

**Обсуждаемый вопрос:** «О результатах осенней проверки и приведении в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а также обеспечением безводных районов наружным противопожарным водоснабжением на территории Катайского МО».

По данному вопросу выступил начальник 26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Балуков Андрей Евгеньевич.

Балуков А.Е. довел информацию о состоянии противопожарного водоснабжения в районе выезда 26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области. Доложил, что на территории Катайского района всего 229 водоисточников (54 – город, 175-район).

№п/п	Вид источника	Всего	Исправно	Всего неисправно
1	Пожарный гидрант	151	151	-
2	Пожарный водоем	68	68	-
2.1	Пирсов на них	26	26	-
3	Водонапорная башня	10	10	-

Заслушав информацию начальника 26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Балукова Андрея Евгеньевича, **комиссия Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:**

1. Рекомендовать руководителю Катайского территориального управления Катайского МО (Петровских С.Н.):
  - 1.1. обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения;
  - 1.2. продолжить работу по установке указателей противопожарного водоснабжения в городе Катайске;
  - 1.3. п. Одино отремонтировать пирс, п. Кораблёва в водонапорной башне сделать врезку для забора воды.

срок исполнения: до 1 июня 2024

2. Информацию о проделанной работе предоставить в ПСЧ №26 по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Курганской области и комиссию Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Информацию о ходе выполнения данного решения по каждому пункту предоставить до **15 марта 2024 г.** в отдел ГО и ЧС Администрации Катайского МО.

5. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на заместителя начальника отдела ГО и ЧС Администрации Катайского района (Поткина Е.Г.)

Председатель комиссии Администрации Катайского  
МО по предупреждению и ликвидации ЧС  
и обеспечению пожарной безопасности

Г.М. Морозов

Секретарь комиссии  
Администрации Катайского МО  
по предупреждению и ликвидации ЧС и  
обеспечению пожарной безопасности

*Поткина*

Е. Г. Поткина